

**GMINA BRODNICA**  
**87-300 Brodnica ul. Mazurska 13**  
**tel. (0-56) 4941612, fax. (0-56) 4941640**  
**sekretariat@brodnica.ug.gov.pl**

PPOŚI. 271.5.2020.JK

Brodnica, dnia 17 kwietnia 2020 r.

### **Wyjaśnienia treści SIWZ**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej i parkingu we wsi Nowy Dwór, wiaty rekreacyjnej, ogrodzenia i parkingu we wsi Niewierz oraz oświetlenie lampami solarnymi w technologii LED”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego oraz udzielam wyjaśnień.


1. *„Na przekroju w dokumentacji technicznej pokazano rynnę, natomiast w opisie oraz kosztorysie nakładczym nie uwzględniono założenia rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich. Pytanie: Proszę o podanie czy należy założyć rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie kosztorysu nakładczego uwzględniając ilość rynien, średnicę rynien, ilość rur spustowych oraz ilość obróbek blacharskich oraz z jakiego materiału należy wykonać obróbki blacharskie.”*

**Wskazane elementy, tj. rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie objęte są zadaniem i w związku z tym należy je uwzględnić w cenie ofertowej. Zamawiający nie dokonuje zmiany przedmiaru robót, który zgodnie z SIWZ ma charakter jedynie pomocniczy dla rzeczywistego ustalenia kosztów przedmiotu zamówienia.**

**Obróbki o szerokości do 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej płaskiej gr. 0,55 mm w ilości 6 m<sup>2</sup>. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej w ilości 24 m. Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej w ilości 4,5 m. Podane ilości dotyczą jednej wiaty.**

2. *„W opisie SIWZ wyposażenie wiaty podano wymiary stołu oraz ławy drewnianej. Pytanie: Proszę o podanie jaką grubość tarcicy należy przyjąć do wykonania stołu oraz ław drewnianych.”*

**Grubość tarcicy co najmniej 32 mm.**

Z up.   
mgr Justyna Nimowska  
SEKRETARZ GMINY