



Urząd Miejski w Brodnicy
Kancelaria
16355.2020.DG
Wpłynęło dn. 20-07-2020
Przyjęto przez:
Anna Ryska
00L00KDTQ

Brodnica, dn. 17 lipca 2020 r.

URZĄD MIEJSKI W BRODNICY

ul. Kamionka 23

87-300 Brodnica

TS/364/2020

L. dz. 1098/20

Dotyczy: **Uzgodnienia projektu technicznego budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Północnej w Brodnicy**

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lipca 2020 r. (znak: GMI.7013.1.55.2020) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Brodnicy uzgadnia przedłożony projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Północnej w Brodnicy, z następującymi uwagami:

- Uzgadnia się:
 - wielkość odwadnianej zlewni o łącznej powierzchni 1,7688 ha,
 - maksymalna chwilowa ilość odprowadzanych wód opadowych – 0,32 m³/s,
 - średnia roczna ilość odprowadzanych wód opadowych – 8.474 m³/rok;
- Każdorazową rozbudowę projektowanej sieci oraz zmianę powierzchni odwadnianej zlewni należy uzgodnić z MPWiK Sp. z o. o.;
- Na trasie sieci deszczowej zaprojektować:
 - dla kolektora o średnicy do 400 mm - studnie rewizyjne żelbetowe Ø 1200 z osadnikiem min. 1,0 m, o grubości ścian min. 135 mm,
 - dla kolektora o średnicy powyżej 400 mm - studnie rewizyjne żelbetowe Ø 1500 z osadnikiem min. 1,0 m, o grubości ścian min. 135 mm,
 - pokrywy nastudzienne na pierścieniach odciażających,
 - włazy studni żeliwne z wypełnieniem betonowym D 400 o prześwicie Ø 600, wysokość - minimum 150 mm, pokrywa wjazdu żebrowana o wysokości 50 mm,
 - wpusty uliczne żeliwne o wymiarach 600/400, klasy D 400, wysokość wpustu - 150, krata uchylna, osadzone na pierścieniach odciażających,
 - studnie pod wpusty betonowe o średnicy min 500 mm (wysokość min. 1,5 m) z osadnikiem 1,0 m,
 - włączenie wpustów ulicznych wyłącznie do studni rewizyjnych na kolektorze.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Dział Eksploatacji i Dokumentacji Infrastruktury Wodno – Ściekowej

Inspektor: Emilia Uzdzińska, tel. 56 491 12 18

Kierownik: Przemysław Dąbrowski, tel. 664 949 546

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.**

ul. Ustronie 2A | 87-300 Brodnica

tel.: 56 491 12 00 | tel.: 56 491 12 10

fax: 56 498 22 36

e-mail: sekretariat@mpwik.pl

NIP: 8741477225

REGON: 871124288

KRS: 0000052019

Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy KRS

kapitał zakładowy: 25 860 000 zł

Prezes Zarządu
mgr Jacek Łachacki

Bank Millennium:

18 1160 2202 0000 0002 3668 7852

www.MPWIK.pl

Telefon Alarmowy: 56 491 12 32

Biuro Obsługi Klienta: 56 491 12 22