

Znak sprawy: ZUD.6630.283.2019

## PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy  
w dniu 2019-11-06

Wnioskodawca:

Usługi Inżynierskie  
"NOVUMIN" Piotr  
Witkowski

87-300 Brodnica

Wiejska 11A

Sposób przeprowadzenia narady: elektronicznie

Opis przedmiotu narady: **SIE WODOCI GOWA**

Przewodniczący narady: - Regina Lewandowska

Lp	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko uzgadniającego Data
	ENERGA - Operator S.A. Oddział w Toruniu	- Celem dokładnego ustalenia trasy istniejącego kabla należy wykonać ręcznie przekopy próbne. - Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabla elektroenergetycznego wykonywać ręcznie (łopatą).	Kalisz Władysław ENERGA  2019-11-04 09:52:43
	Netia S.A.	brak uwag	Wachowski Waldemar Netia S.A.  2019-10-31 09:13:14
	Multimedia Polska S.A.	brak uwag	Kobusiński Miłosz Multimedia Polska S.A.  2019-11-04 09:29:33
	PERN S.A.	brak uwag	Oraczewska Jadwiga PERN  2019-10-31 12:24:36
	"ELTRONIK" Media Sp. z o.o. Sp.k. w Brodnicy	brak uwag	Łukaszewski Marek ELTRONIK  2019-11-04 10:29:40
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Regina Lewandowska	Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku występowania w obszarze projektowanych urządzeń punktów osnów geodezyjnych należy zapewnić szczególną ochronę znaków wraz z	Lewandowska Regina Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej  2019-11-05 10:34:28

wymogiem ich markowania przed rozpoczęciem prac budowlanych przez właściwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku niedostosowania się do wymogu ochrony znaków inwestor będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów odtworzenia znaków.

2	Orange Polska SA		
---	------------------	--	--